




התאמת שוזה וחדשה
על קו ביוב קיים

תא מוגד מוצע
'5.5x4.4

דיבור לקו סיפון קיים 14"
כולל התאמת שוזה על קו קיים
מיזום משוער



עומק תחתית הצינור	h=1.89	h=2.57	h=1.22	h=1.70	h=1.16	h=1.18	h=1.73	h=1.88	h=1.54			
רום קרקעית הצינור I.L.	81.91	81.48	80.43	79.93	77.60	75.44	75.32	75.30	75.05	75.02	74.92	74.86
שיפוע/אורך		2.5%		4.3%		0.5%		0.5%				
קוטר וסוג הצינור	קו ביוב $\phi 500$ PE-100						קו ביוב $\phi 710$ PE-100					
רום פני הקרקע מתוכננת G.L.	83.80											
רום פני הקרקע קיים G.L.	83.10	83.00	81.15	79.30	76.60	76.50	76.50	76.75	76.80	76.40		
מרחק מסוכם	0.0	17.50	29.60	83.60	133.60	157.60	162.10	175.50	195.50	207.50		
מרחק לפי קוטר		17.5	12.1	54.00	50.00	24.0	4.50	13.40	20.00	12.0		
מס' הנקודה	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	2.3	1.5a	1.6	1.7	1.8		

1:100/1:1000 - קו ביוב מס' 1

ד.ר.	לביצוע	10.05.26	1
המאשר	תיאור העדכון	תאריך	עדכון
<p>המבצע אחראי לבדיקת המידות ולהתאמתן במקום. עליו להודיע למתכנן על כל טעות או אי-התאמה. אין לקבוע מידות על ידי מדידה בשרטוט. אין לעשות כל שמוש בתכנית זו או ברעיונות הגלומים בה ללא אשרור בכתב מאת המתכנן.</p>			
H.M.D.Y. ENGINEERING LTD.		ה.מ.ד.י. הנדסה בע"מ	
יעוץ, ניהול, תכנון ופיקוד טלפון 04-8203210; 04-8203210; 04-8203210. ת.ד. 36791 נשר P.O.B. 8575.			
טבריה			
תאגיד מי רקת			
שם הפרויקט:		התוכנית:	
קו ביוב $\phi 500$ במתקן קדם טיפול טבריה עילית		תכנית תנוחה	
שרטוט: ו.א.	גליון 2 מתוך 2	קובץ: 1715-405-1.2	X REF:
תכנון: רם ח.	קנה מידה: 1:100/1:1000	תאריך: 23.04.20	פרויקט מס': 1715-405
בדק: ד.ר.	אישור: ד.ר.	תאריך: 10.05.26	תכנית מס': 1.2
<input type="radio"/> לעיון	<input type="radio"/> לאישור	<input checked="" type="radio"/> למכרז	<input type="radio"/> לביצוע
		10.05.26	